

Water signals.txt

/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/FeedPumpEna
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/FeedPumpSt
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/SystemFault
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/FeedPumpAlarm
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/SystemPress
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/PressureSetpt
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/HighPressSetpt
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/PumpOffDelayTm
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/PumpPressDiff
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/LowPressCycleOffDelay
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/LowPressCycleOffTime
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/CycleCount2LockOut
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/LowPressCycleSetpt
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/Fire_Tank_Level
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/Pot_Tank_Level
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/Wel l _Tank_Level
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/Dom_Press
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/Wel l _Head_Press
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/RO_Input_Temp
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/Fire_Dis_Press
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/Fire_Jockey_Press
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/OSA_Temp
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/OSA_Humidity
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/PH_Ent_Temp
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/PH_Filt_Ent_Press
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/Fil ter_DP
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/PH_Leave_Temp
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/PH_Filt_Leave_Press
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/PH_Permeate_Press
/db/Li gol AServer/MaintBl dg/Logi c/Barometric_Press